

不適合管理状況(9月審査分)

1. Cグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/7/24	1号機	[中越沖地震]非常用ディーゼル発電機(A, H) 空気だめ基礎コンクリート部のひび割れについて

2. Dグレード 12件

発見日	号機	件名
2009/3/19	1号機	[中越沖地震]原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A, D) 基礎コンクリート部のひび割れについて
2009/7/24	1号機	[中越沖地震]原子炉冷却材浄化系ポンプ(A) 基礎コンクリート部のひび割れについて
2009/7/24	1号機	[中越沖地震]ホットシャワードレン系収集タンク(A, B) 基礎コンクリート部のひび割れについて
2009/8/19	1号機	[中越沖地震]荒浜側トレンチ配管修理における配管[400A-HS-002]のへこみ発見について
2009/8/21	1号機	[中越沖地震]抽気系クロスアラウンド管(C)ドレン弁[N36-F021C] コネクタ部の変形について
2009/8/24	3号機	[中越沖地震]低圧タービン(A) 内部/外部車室ホールダウンボルトの変形について
2009/8/27	1号機	[中越沖地震]サービス建屋温水ボイラー用パワーセンタ 動力変圧器固定金具の破損他について
2009/9/2	1号機	[中越沖地震]固化剤ポンプ電源埋込配管の露出および損傷について
2009/9/4	3号機	[中越沖地震]低圧タービン(C) 外部車室(下半)車室キーの損傷について
2009/9/9	その他	[中越沖地震]大湊側取水口エリア東側法面 埋設接地線の断線について
2009/9/18	1号機	[中越沖地震]低圧タービン(B) 外部車室(下半)縦継手締付けボルトの変形について
2009/9/23	1号機	[中越沖地震]低圧タービン(B) 内部車室ホールダウンボルトの変形について

3. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	1
D	12
対象外	0
総計	13