

## 不適合管理状況(10月審議分)

### 1. Dグレード 6件

発見日	号機	件名
2009/9/14	その他	[中越沖地震] 廃スラッジ系, 復水補給水系における配管およびサポートの変形について
2009/9/18	1号機	[中越沖地震] 主変圧器類焼防止配管沈下によるトレンチハッチの干渉について
2009/9/18	2号機	[中越沖地震] 主変圧器類焼防止配管沈下によるトレンチハッチの干渉について
2009/10/2	4号機	[中越沖地震] タービン建屋 配管・サポート点検における配管損傷(へこみ)およびサポートの変形について
2009/10/8	5号機	[中越沖地震] 低圧タービン内部車室(下半) サポート点検における亀裂の確認について
2009/10/14	5号機	[中越沖地震] 屋外配管・サポート点検における配管ズレ痕の確認について

### 2. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	0
D	6
対象外	0
総計	6