

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1／1)

平成24年1月12日

別紙
[点検・復旧状況]
◆平成24年1月8日(日)～平成24年2月4日(土)

設 備		項 目	1月8日(日)～1月14日(土)	1月15日(日)～1月21日(土)	1月22日(日)～1月28日(土)	1月29日(日)～2月4日(土)	点検・復旧状況
2号機	タービン設備関連	タービン点検					H21/12/ 7 より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H23/12/12より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)復旧作業開始。
	その他設備関連	主発電機点検					H20/ 3/19より点検開始。
	耐震強化関連	配管等サポート					H23/ 2/ 1より強化工事開始。
3号機	原子炉設備関連	原子炉格納容器閉鎖作業					H23/ 3/ 3閉鎖作業開始。
	系統健全性確認	系統機能試験					H22/11/16より試験開始。
4号機	タービン設備関連	タービン点検					H21/ 8/ 3より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H22/ 7/ 5より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)復旧作業開始。
	その他設備関連	主発電機点検					H20/ 1/15より点検開始。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検					H21/ 6/12より搬入・据付作業開始。
	耐震強化関連	配管等サポート					H23/ 1/17より強化工事開始。H23/ 6/27より原子炉圧力容器付属構造物強化作業開始。

※各設備の点検結果については、まとも次第お知らせします。
※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。
※5号機、6号機は運転中、1号機、7号機は定期検査中です。