

水処理運営部 水処理運営G

承認	審査	作成
H29.3.14	H29.3.14	H29.3.14

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2017年 2月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2017年2月分）

月日	2号T／B出口 (mSv/h)	3号T／B入口 (mSv/h)	4号T／B出口 (mSv/h)	HTI建屋入口 (mSv/h)	プロセス主建屋入口 (mSv/h)	焼却工作建屋出口 (mSv/h)	備考
2/1	1.25E+00	4.00E+00	5.39E-02	1.18E-01	2.20E-02	8.00E-02	
2/2	1.17E+00	2.79E+00	3.53E-02	1.17E-01	1.20E-02	6.70E-02	
2/3	1.04E+00	1.74E+00	3.76E-02	1.18E-01	1.20E-02	7.90E-02	
2/4	1.11E+00	2.25E+00	4.17E-02	1.14E-01	2.20E-02	9.70E-02	
2/5	1.12E+00	2.25E+00	4.04E-02	1.14E-01	1.90E-02	6.40E-02	
2/6	1.07E+00	2.28E+00	3.92E-02	1.18E-01	1.30E-02	7.10E-02	
2/7	1.58E+00	4.57E+00	3.08E-01	7.18E-01	3.20E-02	4.04E-01	
2/8	1.08E+00	2.38E+00	2.83E-01	7.10E-01	1.50E-02	4.23E-01	
2/9	1.18E+00	2.69E+00	4.43E-01	7.00E-01	1.70E-02	4.63E-01	
2/10	1.05E+00	2.15E+00	2.82E-01	7.05E-01	6.00E-03	4.25E-01	
2/11	1.10E+00	2.15E+00	2.83E-01	6.97E-01	1.30E-02	4.80E-01	
2/12	1.07E+00	2.05E+00	2.77E-01	6.98E-01	1.70E-02	4.15E-01	
2/13	1.13E+00	2.79E+00	2.86E-01	7.04E-01	2.10E-02	5.43E-01	
2/14	1.09E+00	2.40E+00	2.86E-01	7.07E-01	1.50E-02	5.88E-01	
2/15	1.07E+00	1.58E+00	2.81E-01	6.95E-01	2.30E-02	4.77E-01	
2/16	1.02E+00	1.51E+00	2.84E-01	7.01E-01	1.20E-02	4.91E-01	
2/17	1.00E+00	1.43E+00	2.78E-01	7.13E-01	1.70E-02	4.17E-01	
2/18	1.04E+00	1.46E+00	2.95E-01	7.06E-01	1.40E-02	4.38E-01	
2/19	1.10E+00	1.75E+00	2.83E-01	7.04E-01	3.00E-02	3.91E-01	
2/20	1.00E+00	1.49E+00	2.92E-01	7.02E-01	3.00E-02	4.30E-01	
2/21	1.00E+00	1.71E+00	2.77E-01	7.03E-01	2.30E-02	4.35E-01	
2/22	1.08E+00	1.70E+00	2.82E-01	9.67E-01	1.50E-02	5.42E-01	
2/23	1.43E-01	5.20E-01	5.23E-02	1.30E-01	3.97E-02	6.84E-02	
2/24	1.52E+02	6.16E+02	6.24E+01	1.25E+02	4.60E+01	6.46E+01	
2/25	1.50E+02	5.77E+02	5.23E+01	1.26E+02	3.91E+01	6.56E+01	
2/26	1.46E+02	4.98E+02	4.65E+01	1.26E+02	3.41E+01	6.59E+01	
2/27	1.48E+02	5.54E+02	6.06E+01	1.26E+02	4.34E+01	6.54E+01	
2/28	1.42E+02	5.26E+02	6.17E+01	1.25E+02	4.43E+01	6.61E+01	