


承認	審査	作成
H28.1.21	H28.1.21	H28.1.20

ドラム缶等仮設保管設備サーベイポイント図



測定年月日(測定時間)		平成 28年1月12日 (9:40 ~ 9:55)		
測定者				
計測器番号		F1-ICW-152		
測定No.	測定場所	仮置き物	空間線量率(mSv/h)	備考
①	0-4	ドラム缶等 (大型廃棄物)	0.014	
②	0-5		0.0030	
* 測定は、仮置き中の棟を対象とする。				