

汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 管 理 票

本設ニ一添

作 業 所 管 G 記 入 欄	保管希望年日時	平成 29年 2月 21日(火) 10時 30分				承認	審査	作成
	作業件名	1F-1~4号機 サブドレン他浄化設備保守委託(H29)						
	発生場所	サブドレン浄化設備建屋				H29.2.14	H29.2.14	H29.2.14
	作業所管G	水処理計画G		監理員		TEL		
	元請会社			担当者		TEL		
	線量測定年月日	H29.2.10	測定者		測定器名	ICW	管理番号	F1-ICW-110
	No.	保管物名	保管容器 表面線量率	測定場所 雰囲気線量率	物 量 容器数 容 量		水切り 処理	備 考
	1	サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B (SSフィルタ)THC-SH075	0.001(m)Sv/h	0.001(m)Sv/h	1個	2m3	済・未	コンクリート保管容器
	2		()Sv/h	()Sv/h	個	m3	済・未	
	3		()Sv/h	()Sv/h	個	m3	済・未	
4		()Sv/h	()Sv/h	個	m3	済・未		
5		()Sv/h	()Sv/h	個	m3	済・未		

注1:実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2:保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3:保管容量は容器の容量の合計で記入すること。



固体廃棄物管理G		受付
受付番号		
2017-02-004		H29.2.14
調整日時	H29.2.21(10時30分)	
【保管時の指示事項等】		
保管予定場所		
1	団体庫	
2		
3		
4		
5		

保 管 実 績	No.	保管物名	物 量 (容器数)	保管場所(実績)	保管日(実績)	備 考
	1	サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B (SSフィルタ)THC-SH075	1 個	団体庫	2/21 9:00	
			個			
			個			
			個			
			個			

76	上	保管箱No.	No.SD2016-0004	No.SD2016-0011	No.SD2016-0012	No.SD2016-0009
		機器No.	Cs3B	Cs3B	Cs4B	Cs4B
		表面線量率	0.1mSv/h	0.1mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
		通搬・保管日	2016年11月8日	2016年11月9日	2016年11月14日	2016年11月24日
	中	受付No.	水2016-11-002	水2016-11-004	水2016-11-008	水2016-11-020
		保管箱No.	THC-SH061	THC-SH060	THC-SH063	THC-SH056
		機器No.	SS1B	SS1B	SS1B	SS1B
		表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
	下	通搬・保管日	2016年11月8日	2016年11月9日	2016年11月14日	2016年11月15日
		受付No.	水2016-11-002	水2016-11-004	水2016-11-008	水2016-11-010
		保管箱No.	THC-SH055	THC-SH062	THC-SH039	THC-SH059
		機器No.	SS1B	SS1B	SS1B	SS2B
77	上	表面線量率	0.03mSv/h	0.06mSv/h	0.08mSv/h	0.06mSv/h
		通搬・保管日	2016年11月24日	2017年1月11日	2017年1月19日	2017年1月31日
		受付No.	水2016-11-020	水2017-01-001	水2017-01-002	水2017-01-003
		保管箱No.	THC-SH066	THC-SH053	THC-SH054	THC-SH057
	中	機器No.	SS2B	SS1B	SS1B	SS1B
		表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
		通搬・保管日	2016年11月18日	2016年11月25日	2016年11月21日	2016年11月24日
		受付No.	水2016-11-014	水2016-11-021	水2016-11-016	水2016-11-020
	下	保管箱No.	THC-SH041	THC-SH040	THC-SH064	THC-SH065
		機器No.	SS1B	SS2B	SS1B	SS2B
		表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
		通搬・保管日	2016年11月15日	2016年11月16日	2016年11月18日	2016年11月21日
78	上	受付No.	水2016-11-011	水2016-11-012	水2016-11-015	水2016-11-017
		保管箱No.	No.SD2016-0016			
		機器No.	Cs3B			
		表面線量率	0.1mSv/h			
	中	通搬・保管日	2017年2月8日			
		受付No.	水2017021-001			
		保管箱No.	THC-SH074			
		機器No.	SS1B			
	下	表面線量率	0.001mSv/h			
		通搬・保管日	2017年2月8日			
		受付No.	水2017021-001			
		保管箱No.	THC-SH038	THC-SH073	THC-SH072	THC-SH075
下	機器No.	SS2B	SS1B	SS1B	SS1B	
	表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h	
	通搬・保管日	2016年11月16日	2017年2月9日	2017年2月10日	2017年2月21日	
	受付No.	水2016-11-013	水2017-02-002	水2017-02-003	水2017-02-004	

固体庫8号棟(水処理運営第四G使用中)

固体庫7号棟(水処理設備第二G使用中)



■ ・保管箱
■ ・今回保管場所

