

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成29年3月)[2/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

| 休憩所等名称 | | 5・6号サービス建屋休憩所 | 企業センター厚生棟休憩所 | 西門研修棟休憩所 | 正門警備所休憩所 | 旧5・6号出入管理所休憩所 | 水処理制御室・運転員休憩所 | 企業棟休憩所A棟 | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 測定点数 | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ |
| | | 測定点数 | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ |
| | | 測定点数 | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ | ス | ダ | γ |
| 1日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ○ | | | | | | | | | | |
| 2日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 3日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 4日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 5日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 6日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 7日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 8日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 9日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 10日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 11日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 12日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 13日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 14日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 15日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 16日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 17日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 18日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 19日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 20日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 21日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 22日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 23日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 24日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 25日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 26日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 27日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 28日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 29日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 30日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 31日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |

※1:電源停止の為、休憩所閉鎖

【測定項目】

γ:線量当量率
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下
表面汚染密度:4Bq/cm²以下
空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下