

局所排風機 維持確認記録（平成29年10月分）

| No. | 設置場所 | | 製造 | 確認結果 | | | | | | | | フィルタ清掃、交換実績 | | | | | 備 考 |
|-----|-----------|------------|----|----------------------|--------------|-------|-----|--------|------------|------|--|-------------|--------------|---|------|-------|-----------------------|
| | 建屋 | エリア | | 外観／異音／異臭 (○ or ×) | 線量率 [μ Sv/h] | | | 温度 (℃) | | | フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと | | 清掃実績 (日付) | フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール | | | |
| | | | | | 表面 ※1 | at 1m | BG | ポンプ | 電源関係 ※2 | BG | 清掃前 | 清掃後 | | ブレ | HEPA | チャコール | |
| 1 | 登録センター休憩所 | 装備配備エリア | | ○ | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 30.8 | 32.0 | 22.5 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 2 | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア | | ○ | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 31.8 | 34.2 | 23.8 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 3 | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア | | ○ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 33.4 | 34.1 | 24.3 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 4 | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア | | ○ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 32.8 | 36.5 | 24.9 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 5 | 登録センター休憩所 | 装備配備エリア | | — | 0.5 | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置 |
| 6 | 登録センター休憩所 | スクリーニングエリア | | ○ | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 31.4 | 29.2 | 23.9 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 7 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | ○ | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 31.1 | 32.8 | 23.1 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 8 | 登録センター休憩所 | 喫煙室 | | ○ | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 32.8 | 34.4 | 25.1 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 9 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 撤去済み |
| 10 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | ○ | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 28.2 | 31.9 | 21.8 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 11 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | — | 0.5 | 0.5 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 12 | 登録センター休憩所 | 出入管理員休憩所 | | ○ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 30.1 | 32.6 | 22.3 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 13 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | ○ | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 31.2 | 33.4 | 22.8 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 14 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | ○ | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 32.1 | 35.4 | 24.1 | ○ | ○ | H29.10.15 | — | — | — | |
| 15 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | — | 0.8 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電エドラム