

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成30年1月)[2/4]

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		5・6号サービス建屋休憩所	企業センター厚生棟休憩所	西門研修棟休憩所	正門警備所休憩所	旧5・6号出入管理所休憩所	水処理制御室・運転員休憩所	企業棟休憩所A棟										
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ
1日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
28日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

【測定項目】

γ:線量当量率
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下
表面汚染密度:4Bq/cm²以下
空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下