

## 空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H29)

|      |           |                  |            |
|------|-----------|------------------|------------|
| 測定者  |           | 計測器番号            | F1-ICW-031 |
| 測定日時 | 平成29年6月6日 | ( 8:00 ~ 11:45 ) |            |

| 測定 No. | 測定場所         |                 | 保管物                 | 空間線量当量率 (μSv/h) | 前回測定値 (H29. 5. 30) | 備考           |
|--------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 1      | 固体廃棄物貯蔵庫     | 第1棟             | 瓦礫類                 | —               | —                  | 保管されていないため省略 |
| 2      | 固体廃棄物貯蔵庫     | 第2棟             | 瓦礫類                 | —               | —                  | 保管されていないため省略 |
| 3      | 固体廃棄物貯蔵庫     | 第3～第8棟          | 瓦礫類                 | 0.015           | 0.015              |              |
| 4      | 一時保管エリアA1    | Aテント            | 瓦礫類                 | 0.200           | 0.150              |              |
| 5      | 一時保管エリアA2    | Bテント            | 瓦礫類                 | 0.300           | 0.300              |              |
| 6      | 一時保管エリアB     | テント西側ヤード        | 瓦礫類                 | 0.014           | 0.014              |              |
| 7      | 一時保管エリアC     | Cヤード            | 瓦礫類                 | 0.002           | 0.002              |              |
| 8      | 一時保管エリアD     | ヤード             | 瓦礫類                 | 0.004           | 0.004              |              |
| 9      | 一時保管エリアE1    | ヤード             | 瓦礫類                 | 0.015           | 0.015              |              |
| 10     | 一時保管エリアE2    | ヤード南側           | 瓦礫類                 | 0.020           | 0.020              |              |
| 11     | 一時保管エリアF1、F2 | ヤード             | 瓦礫類                 | 0.003           | 0.003              |              |
| 12     | 一時保管エリアG     | 第3土捨場北側南入口      | 伐採木<br>(枝葉根)        | 0.001           | 0.001              |              |
| 13     |              | 第3土捨場北側北入口      |                     | 0.001           | 0.001              |              |
| 14     |              | 第3土捨場北西側        |                     | 伐採木<br>(幹根)     | 0.002              | 0.002        |
| 15     | 一時保管エリアH     | 旧ヘリポート北側北入口     | 伐採木<br>(枝葉根・幹根)     | 0.002           | 0.002              |              |
| 16     |              | 旧ヘリポート北側南入口     |                     | 0.001           | 0.002              |              |
| 17     |              | 旧ヘリポート北西側       |                     | 0.002           | 0.002              |              |
| 18     | 一時保管エリアI     | 旧ヘリポート          | 伐採木<br>(幹根)         | —               | —                  | 保管されていないため省略 |
| 19     | 一時保管エリアJ     | 管理型最終処分場        | 瓦礫類                 | 0.014           | 0.014              |              |
| 20     | 一時保管エリアL     | Bヤード            | 瓦礫類                 | 0.001           | 0.001              |              |
| 21     | 一時保管エリアM     | 5/6号機西側ヤード西入口   | 伐採木<br>(幹根)         | 0.002           | 0.003              |              |
| 22     |              | 5/6号機西側ヤード東入口   |                     | 0.001           | 0.002              |              |
| 23     | 一時保管エリアN     | 水処理制御室北側A       | 瓦礫類                 | 0.004           | 0.005              |              |
| 24     | 一時保管エリアO     | 安定型処分場          | 瓦礫類                 | 0.004           | 0.004              |              |
| 25     | 一時保管エリアP1    | エリア ヤード東側 (低線量) | 瓦礫類                 | 0.008           | 0.008              |              |
| 26     | 一時保管エリアP2    | エリア ヤード東側 (高線量) | 瓦礫類                 | 0.010           | 0.010              |              |
| 27     | 一時保管エリアQ     | 研修棟駐車場          | 瓦礫類                 | 0.090           | 0.090              |              |
| 28     | 一時保管エリアT     | 旧展望台            | 伐採木<br>(枝葉根)        | 0.003           | 0.003              |              |
| 29     | 一時保管エリアU     | 旧展望台北側          | 瓦礫類                 | 0.001           | 0.001              |              |
| 30     | 一時保管エリアV     | 安定型処分場南側        | 瓦礫類・伐採木<br>(枝葉根・幹根) | 0.013           | 0.013              |              |
| 31     | 一時保管エリアW     | 固体庫1、2棟南側 (W1)  | 瓦礫類                 | 0.013           | 0.013              |              |
| 32     |              | 研修棟北側 (W2)      | 瓦礫類                 | 0.050           | 0.050              |              |
| 33     | 一時保管エリアX     | 固体庫1、2棟東側       | 瓦礫類                 | 0.006           | 0.006              |              |
| 34     | 一時保管エリアAA    | 覆土式一時保管施設東側     | 瓦礫類                 | —               | —                  | 保管されていないため省略 |
| 35     | 一時保管エリアa     | 固体庫トラックヤード      | 使用済保護衣等             | 0.010           | 0.015              |              |
| 36     | 一時保管エリアb     | 金属材料専用置場        | 使用済保護衣等             | 0.006           | 0.006              |              |
| 37     | 一時保管エリアc     | No.2資材倉庫        | 使用済保護衣等             | 0.009           | 0.009              |              |
| 38     | 一時保管エリアd     | 海生物処理建屋海側       | 使用済保護衣等             | 0.008           | 0.008              |              |
| 39     | 一時保管エリアe     | エリア             | 使用済保護衣等             | 0.030           | 0.030              |              |
| 40     | 一時保管エリアf     | 廃コンクリート置場       | 使用済保護衣等             | 0.002           | 0.002              |              |
| 41     | 一時保管エリアg     | ABテント西側         | 使用済保護衣等             | 0.008           | 0.008              |              |
| 42     | 一時保管エリアi     | Bヤード海側          | 使用済保護衣等             | 0.001           | 0.001              |              |
| 43     | 一時保管エリアj     | 固体庫3、4棟間        | 使用済保護衣等             | 0.010           | 0.010              |              |
| 44     | 一時保管エリアk     | 5/6号機西側ヤードA     | 使用済保護衣等             | 0.002           | 0.002              |              |
| 45     | 一時保管エリアl     | 5/6号機西側ヤードB     | 使用済保護衣等             | 0.003           | 0.003              |              |
| 46     | 一時保管エリアm     | 1、2号開閉所周辺 東側    | 使用済保護衣等             | 0.004           | 0.004              |              |
| 47     | 一時保管エリアm     | 1、2号開閉所周辺 西側    | 使用済保護衣等             | 0.005           | 0.005              |              |
| 48     | 一時保管エリアn     | 固体庫1,2棟建屋周り     | 使用済保護衣等             | 0.008           | 0.008              |              |
| 49     | 一時保管エリアo     | 新設焼却炉南側         | 使用済保護衣等             | 0.001           | 0.001              |              |



