

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成27年9月)[4/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		一般廃棄物焼却炉管理棟待機所	車両汚染検査・除染場待機所	東京パワーテクノロジー自力棟休憩所	関電工自力棟休憩所	クローラクレーン操作室休憩所													
		測定点数	γ	1	5	13	22	15											
			ス	4	2	13	19	25											
			ダ	1	1	2	2	1											
1日(火)	○	○	○	○	○	○													
2日(水)	○	○	○	○	○	○													
3日(木)	○	○	○	○	○	○													
4日(金)	○	○	○	○	○	○													
5日(土)	—	○	—	○	○	○													
6日(日)	—	○	—	○	○	—													
7日(月)	○	○	○	○	○	○													
8日(火)	○	○	○	○	○	○													
9日(水)	○	○	○	○	○	○													
10日(木)	○	○	○	○	○	○													
11日(金)	○	○	○	○	○	○													
12日(土)	—	○	—	○	○	○													
13日(日)	—	○	—	—	—	—													
14日(月)	○	○	○	○	○	○													
15日(火)	○	○	○	○	○	○													
16日(水)	○	○	○	○	○	○													
17日(木)	○	○	○	○	○	○													
18日(金)	○	○	○	○	○	—													
19日(土)	—	○	—	○	○	—													
20日(日)	—	○	—	—	—	—													
21日(月)	—	○	—	○	○	—													
22日(火)	—	○	—	○	○	○													
23日(水)	—	○	—	—	—	○													
24日(木)	○	○	○	○	○	○													
25日(金)	○	○	○	○	○	○													
26日(土)	—	○	—	○	○	○													
27日(日)	—	○	—	—	—	—													
28日(月)	○	○	○	○	○	○													
29日(火)	○	○	○	○	○	○													
30日(水)	○	○	○	○	○	○													

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm<sup>2</sup>以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm<sup>3</sup>)相当以下