

冷却設備部冷却第二グループ

承認	審査	作成
H27.11.5	H27.11.5	H27.11.5

1 ～ 3 号機原子炉格納容器ガス管理設備

巡視点検記録（月報）

2 0 1 5 年 1 0 月 分

1～3号機原子炉格納容器ガス管理設備 巡視点検記録(2015年10月分)

	1号機						2号機				3号機				冷却第二GM 確認欄	備考
	粒子除去 フィルタ(A1)線量 (mSv/h)	粒子除去 フィルタ(A2)線量 (mSv/h)	粒子除去 フィルタ(B1)線量 (mSv/h)	粒子除去 フィルタ(B2)線量 (mSv/h)	ダスト濃度 (A系) (Bq/cm ³)	ダスト濃度 (B系) (Bq/cm ³)	ダスト濃度 (A系) (Bq/cm ³)	ダスト濃度 (B系) (Bq/cm ³)	交換型フィルタ ユニット(A)線量 (mSv/h)	交換型フィルタ ユニット(B)線量 (mSv/h)	ダスト濃度 (A系) (Bq/cm ³)	ダスト濃度 (B系) (Bq/cm ³)	交換型フィルタ ユニット(A)線量 (mSv/h)	交換型フィルタ ユニット(B)線量 (mSv/h)		
10月1日	－	－	3.08E-04	3.19E-04	2.03E+01	1.72E+01	1.10E-06	2.00E-06	1.077E-02	8.075E-03	2.36E-05	1.59E-05	1.256E-02	2.261E-02		
10月2日	－	－	3.12E-04	3.02E-04	1.97E+01	1.80E+01	1.46E-06	5.65E-06	5.383E-03	1.615E-02	2.38E-05	1.59E-05	7.536E-03	2.763E-02		
10月3日	－	－	3.12E-04	3.15E-04	2.01E+01	1.78E+01	1.88E-06	4.56E-06	1.346E-02	1.615E-02	2.39E-05	1.58E-05	1.758E-02	2.789E-02		
10月4日	－	－	3.16E-04	3.18E-04	2.00E+01	1.74E+01	1.59E-06	8.34E-06	1.346E-02	8.075E-03	2.35E-05	1.58E-05	1.758E-02	2.261E-02		
10月5日	－	－	3.16E-04	3.09E-04	2.04E+01	1.74E+01	2.41E-06	5.88E-06	1.615E-02	1.077E-02	2.37E-05	1.58E-05	4.773E-02	1.758E-02		
10月6日	－	－	3.13E-04	3.13E-04	1.97E+01	1.73E+01	2.60E-06	7.20E-06	1.346E-02	8.075E-03	2.36E-05	1.57E-05	2.261E-02	2.010E-02		
10月7日	－	－	3.11E-04	3.14E-04	1.96E+01	1.78E+01	1.72E-06	7.92E-06	1.077E-02	1.884E-02	2.36E-05	1.58E-05	7.536E-03	3.517E-02		
10月8日	－	－	3.17E-04	3.11E-04	2.04E+01	1.78E+01	2.87E-06	8.38E-06	1.615E-02	1.077E-02	2.37E-05	1.59E-05	3.265E-02	1.758E-02		
10月9日	－	－	3.24E-04	3.17E-04	2.00E+01	1.77E+01	1.01E-06	1.89E-06	2.692E-03	1.346E-02	2.36E-05	1.56E-05	3.014E-02	5.777E-02		
10月10日	－	－	3.17E-04	3.14E-04	1.97E+01	1.78E+01	1.88E-06	5.79E-06	1.346E-02	1.615E-02	2.37E-05	1.58E-05	2.512E-02	1.758E-02		
10月11日	－	－	3.20E-04	3.25E-04	2.02E+01	1.79E+01	1.37E-06	2.27E-06	1.615E-02	1.346E-02	2.38E-05	1.58E-05	1.758E-02	2.512E-02		
10月12日	－	－	3.16E-04	3.11E-04	1.98E+01	1.78E+01	1.18E-06	3.76E-06	1.346E-02	1.615E-02	2.36E-05	1.59E-05	2.512E-02	3.014E-02		
10月13日	－	－	3.12E-04	3.19E-04	1.98E+01	1.77E+01	3.25E-06	1.02E-05	5.383E-03	1.615E-02	3.09E-07	1.61E-07	2.010E-02	2.261E-02		
10月14日	－	－	3.11E-04	3.19E-04	1.94E+01	1.74E+01	2.94E-06	1.93E-06	1.077E-02	2.153E-02	2.24E-07	1.57E-05	2.010E-02	2.010E-02		
10月15日	－	－	3.14E-04	3.12E-04	1.95E+01	1.74E+01	2.38E-06	1.89E-06	1.615E-02	1.615E-02	2.36E-05	1.58E-05	1.758E-02	3.014E-02		
10月16日	－	－	3.24E-04	3.11E-04	2.01E+01	1.74E+01	3.43E-06	2.19E-06	1.615E-02	1.346E-02	2.35E-05	1.56E-05	1.256E-02	2.763E-02		
10月17日	－	－	3.22E-04	3.21E-04	1.98E+01	1.78E+01	3.57E-06	2.14E-06	1.615E-02	8.075E-03	2.38E-05	1.58E-05	2.010E-02	4.521E-02		
10月18日	－	－	3.14E-04	3.12E-04	2.00E+01	1.78E+01	4.08E-06	2.43E-06	2.692E-03	1.077E-02	2.38E-05	1.56E-05	2.763E-02	3.265E-02		
10月19日	－	－	3.18E-04	3.16E-04	2.02E+01	1.77E+01	2.99E-06	2.07E-06	1.346E-02	1.884E-02	2.38E-05	1.59E-05	2.261E-02	1.758E-02		
10月20日	－	－	3.06E-04	3.18E-04	1.96E+01	1.77E+01	4.77E-06	2.81E-06	1.615E-02	1.077E-02	2.37E-05	1.58E-05	3.265E-02	2.763E-02		
10月21日	－	－	3.16E-04	3.13E-04	1.98E+01	1.75E+01	3.67E-06	5.45E-06	5.383E-03	1.077E-02	2.38E-05	1.55E-05	2.763E-02	3.265E-03		
10月22日	－	－	3.11E-04	3.18E-04	2.04E+01	1.81E+01	2.18E-06	4.93E-06	2.153E-02	5.383E-03	2.36E-05	1.58E-05	3.014E-02	4.773E-02		1号機系統切替(B→A系)を実施
10月23日	3.18E-04	3.22E-04	－	－	1.98E+01	1.78E+01	3.83E-06	5.21E-06	2.692E-03	1.615E-02	2.38E-05	1.57E-05	3.517E-02	3.768E-02		
10月24日	3.23E-04	3.28E-04	－	－	1.97E+01	1.80E+01	4.75E-06	7.89E-06	2.692E-03	1.077E-02	2.64E-07	1.89E-07	2.010E-02	2.512E-02		
10月25日	3.27E-04	3.31E-04	－	－	2.02E+01	1.76E+01	3.43E-06	4.80E-06	5.383E-03	8.075E-03	3.26E-05	1.57E-05	3.265E-02	3.265E-02		
10月26日	3.30E-04	3.26E-04	－	－	2.00E+01	1.76E+01	4.70E-06	6.59E-06	1.346E-02	8.075E-03	2.37E-05	1.57E-05	2.261E-02	4.773E-02		
10月27日	3.34E-04	3.20E-04	－	－	2.02E+01	※1	3.45E-06	※1	2.153E-02	1.346E-02	2.38E-05	1.56E-05	2.512E-02	2.763E-02		※1電源停止に伴いデータ採取不可
10月28日	3.18E-04	3.27E-04	－	－	2.02E+01	※1	7.84E-07	※1	1.077E-02	1.077E-02	2.36E-05	1.56E-05	2.261E-02	3.265E-02		※1電源停止に伴いデータ採取不可
10月29日	3.25E-04	3.21E-04	－	－	2.00E+01	※1	5.07E-06	3.45E-06	2.692E-03	5.383E-03	2.37E-05	1.56E-05	3.014E-02	4.521E-02		※1電源停止に伴いデータ採取不可
10月30日	3.23E-04	3.32E-04	－	－	2.00E+01	1.79E+01	5.63E-06	2.13E-06	1.615E-02	1.346E-02	2.37E-05	1.57E-05	7.536E-03	2.261E-02		1号機系統切替(A→B系)を実施
10月31日	－	－	3.20E-04	3.18E-04	2.01E+01	1.75E+01	5.08E-06	1.98E-06	2.692E-03	2.153E-02	2.34E-05	1.57E-05	2.261E-02	3.014E-02		