

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日
採取時刻	9:30	9:10	9:22	9:13
Cs-134(約2年)	99	81	220	ND(9.3)
Cs-137(約30年)	1,100	860	2,300	72
全	1,300	2,300	3,000	200
H-3(約12年)	ND(130)	340	ND(120)	250

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。