

2018年9月12日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日
採取時刻	9:24	9:02	9:15	9:05
Cs-134(約2年)	120	85	170	7.3
Cs-137(約30年)	1,300	810	1,700	77
全	1,600	2,500	2,500	250
H-3(約12年)	250	330	150	270

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。