

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日
採取時刻	9:24	9:03	9:17	9:06
Cs-134(約2年)	61	78	160	ND(6.5)
Cs-137(約30年)	740	820	1,600	72
全	830	2,300	2,100	180
H-3(約12年)	180	370	180	290

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。