

2018年9月26日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日
採取時刻	9:18	8:59	9:10	9:02
Cs-134(約2年)	54	70	260	ND(8.9)
Cs-137(約30年)	670	840	3,000	66
全	830	2,300	3,700	180
H-3(約12年)	150	330	170	310

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。