

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9 ^(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取日	11月12日	11月12日	11月12日	11月12日	11月12日	11月12日	11月13日	11月13日	11月13日	11月14日	11月13日	11月13日	11月13日	11月13日	11月13日
採取時刻	8:40	8:27	7:34	8:04	8:14	7:50	8:04	7:50	7:24	7:32	7:33	7:28	8:18	7:18	7:48
塩素(単位: ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	—	—	—	—	—
Cs-134(約2年)	3.4	ND(0.50)	ND(0.28)	ND(0.38)	ND(0.45)	ND(0.29)	ND(0.36)	1,300	110	—	ND(0.39)	4.5	ND(0.44)	3.2	ND(0.34)
Cs-137(約30年)	28	ND(0.58)	ND(0.40)	ND(0.46)	ND(0.56)	ND(0.38)	ND(0.45)	14,000	1,200	—	ND(0.54)	56	ND(0.57)	36	ND(0.42)
その他 γ	Co-60(約5年)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	ND	—	ND	ND	ND	ND	ND
										—					
										—					
全β	150	ND(16)	ND(16)	ND(16)	65	ND(16)	21,000	110,000	7,500	19	ND(13)	430	26,000	20,000	40,000
H-3(約12年)	8,700	11,000	220	910	28,000	14,000	44,000	6,700	2,100	560	990	33,000	2,300	1,700	17,000
Sr-90(約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	1.2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5 ^(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2.3号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5 ^(注)	3.4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取日	11月13日					11月14日									
採取時刻	7:39					7:42									
塩素(単位: ppm)	—					—									
Cs-134(約2年)	3.5					ND(0.31)									
Cs-137(約30年)	43					ND(0.39)									
その他 γ	Co-60(約5年)	ND				ND									
全β	190,000					92									
H-3(約12年)	12,000					1,200									
Sr-90(約29年)	—					—									

* 太枠内が今回公表データ。他は11月13日、14日、15にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9 ^(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17						
採取日							11月16日	11月16日		11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日						
採取時刻							7:57	7:54		7:32	7:24	7:40	8:19	7:29	7:45						
塩素(単位: ppm)							—	—		52	—	—	—	—	—						
Cs-134(約2年)							ND(0.34)	1,300		—	ND(0.46)	4.2	ND(0.33)	2.8	ND(0.38)						
Cs-137(約30年)							ND(0.38)	15,000		—	0.57	38	ND(0.49)	25	ND(0.53)						
その他 γ	/																				
							Co-60(約5年)														
							全β						21,000	110,000		19	ND(13)	440	25,000	16,000	40,000
H-3(約12年)							分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中						
Sr-90(約29年)							—	—		—	—	—	—	—	—						

	1.2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5 ^(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2.3号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5 ^(注)	3.4号機 改修ウエル 汲み上げ水					
採取日							11月16日													
採取時刻							8:21													
塩素(単位: ppm)							—													
Cs-134(約2年)							ND(0.28)													
Cs-137(約30年)							ND(0.43)													
その他 γ	/																			
							Co-60(約5年)													
							全β						91							
H-3(約12年)							分析中													
Sr-90(約29年)							—													

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東波除堤北側)	福島第一 1号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 2号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2) ^(注)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日		11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日		
採取時刻		8:14	7:57	7:35	7:48	7:43	7:40	7:08	6:38	6:36		
Cs-134 (約2年)		ND(0.41)	ND(0.51)	ND(0.53)	ND(0.70)	ND(0.51)	ND(0.89)	ND(0.65)	ND(0.53)	ND(0.28)	60	10
Cs-137 (約30年)		0.54	0.80	3.5	3.3	3.6	3.6	ND(0.56)	ND(0.64)	0.76	90	10
全β		ND(17)	ND(17)	ND(17)	18	18	ND(17)	9.8	17	ND(18)		
H-3 (約12年)		—	—	—	—	—	—	分析中	—	—	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日							
採取時刻	6:34	6:32	6:40	7:30							
Cs-134 (約2年)	ND(0.32)	ND(0.28)	ND(0.36)	ND(0.42)						60	10
Cs-137 (約30年)	0.93	0.65	ND(0.26)	0.73						90	10
全β	ND(18)	ND(18)	ND(18)	14							
H-3 (約12年)	—	—	—	—						60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	—	—	—	—						30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。

(注) 地下水バイパス排水の翌朝採取した「南放水口付近海水」については、トリチウムの分析も行っている(2014年10月19日以降)。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])