

2018年10月3日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日
採取時刻	9:51	9:29	9:42	9:33
Cs-134(約2年)	70	64	990	13
Cs-137(約30年)	750	830	10,000	170
全	860	2,200	13,000	300
H-3(約12年)	180	320	ND(130)	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。