

2018年10月7日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日
採取時刻	8:20	9:02	9:13	9:05
Cs-134(約2年)	160	79	500	10
Cs-137(約30年)	1,600	770	5,500	130
全 β	2,000	2,200	6,400	230
H-3(約12年)	ND(100)	310	160	310

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。