

2018年11月11日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日
採取時刻	8:05	8:43	8:55	8:46
Cs-134(約2年)	88	71	110	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	910	770	1,200	70
全 β	1,200	2,400	1,900	180
H-3(約12年)	120	270	ND(110)	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。