

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日
採取時刻	8:17	8:03	8:37	8:06
Cs-134(約2年)	190	71	77	6.6
Cs-137(約30年)	2,200	740	1,100	58
全	2,700	2,400	1,500	190
H-3(約12年)	280	350	150	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。