

2018年12月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
採取時刻	8:29	7:50	8:20	7:55
Cs-134(約2年)	200	70	99	ND(13)
Cs-137(約30年)	2,400	730	1,000	46
全	3,100	2,400	1,600	180
H-3(約12年)	190	360	170	210

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。