

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月14日	12月14日	12月14日	12月14日
採取時刻	8:05	8:45	9:10	8:50
Cs-134(約2年)	200	66	88	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	2,400	680	1,100	64
全 $\beta$	2,800	2,300	1,700	180
H-3(約12年)	210	370	ND(130)	220

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。