

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月26日	12月26日	12月26日	12月26日
採取時刻	8:11	7:49	8:00	7:52
Cs-134(約2年)	220	57	76	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	2,400	780	1,100	71
全	3,200	2,300	1,600	170
H-3(約12年)	190	280	ND(130)	200

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。