

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	1月1日	1月1日	1月1日	1月1日	1月1日	1月1日	1月1日	1月1日
採取時刻	9:24	9:29	9:40	8:57	9:40	9:47	9:10	9:06
全	ND(13)	ND(12)	ND(13)	ND(13)	660	15	ND(13)	ND(13)
H-3(約12年)	ND(110)	530	ND(110)	200	ND(110)	4,900	230	ND(110)

\* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。