

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日
採取時刻	8:20	7:56	8:10	7:59
Cs-134(約2年)	240	65	96	6.7
Cs-137(約30年)	2,600	790	1,100	75
全	3,000	2,400	1,600	150
H-3(約12年)	310	320	220	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。