

2019年3月10日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月8日	3月8日	3月8日	3月8日
採取時刻	8:00	8:37	8:49	8:40
Cs-134(約2年)	200	55	95	ND(7.1)
Cs-137(約30年)	2,300	790	1,000	52
全	3,600	2,300	1,500	190
H-3(約12年)	290	370	120	300

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。