

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H6エリア周辺）

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	6月11日	6月11日	
採取時刻	8:39	8:46	
全 β	17	ND(14)	
H-3(約12年)	600	320	

* G-1,G-2は1回／週。G-3は1回／月。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。