

2019年4月10日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月8日	4月8日	4月8日	4月8日
採取時刻	9:33	9:10	9:23	9:14
Cs-134(約2年)	270	67	69	ND(5.3)
Cs-137(約30年)	3,000	880	1,000	42
全 β	4,400	2,700	1,400	150
H-3(約12年)	270	360	140	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。