

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

|                       | A排水路     |          |          |  |  |  | 物揚場排水路   |          |          |  |  |  |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|
|                       | 5月31日    | 6月1日     | 6月2日     |  |  |  | 5月31日    | 6月1日     | 6月2日     |  |  |  |
| 採取日                   | 5月31日    | 6月1日     | 6月2日     |  |  |  | 5月31日    | 6月1日     | 6月2日     |  |  |  |
| 採取時刻                  | 7:34     | 7:35     | 7:45     |  |  |  | 7:39     | 7:40     | 7:50     |  |  |  |
| 降雨量(mm/日)             | 2        | 0.5      | 0        |  |  |  | 2        | 0.5      | 0        |  |  |  |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中      | 解析中      |  |  |  | 解析中      | 解析中      | 解析中      |  |  |  |
| Cs-134(約2年)           | ND(0.74) | ND(0.54) | ND(0.77) |  |  |  | ND(0.61) | ND(0.52) | ND(0.93) |  |  |  |
| Cs-137(約30年)          | 8.3      | 3.1      | 4.5      |  |  |  | 1.6      | 1.1      | 2.1      |  |  |  |
| 全                     | 14       | 11       | 9.6      |  |  |  | ND(3.2)  | 4.5      | 3.4      |  |  |  |
| H-3(約12年)             | -        | -        | -        |  |  |  | -        | -        | -        |  |  |  |

単位: Bq/L

|                       | K排水路     |      |          |  |  |  | BC排水路    |          |          |  |  |  |
|-----------------------|----------|------|----------|--|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|
|                       | 5月31日    | 6月1日 | 6月2日     |  |  |  | 5月31日    | 6月1日     | 6月2日     |  |  |  |
| 採取日                   | 5月31日    | 6月1日 | 6月2日     |  |  |  | 5月31日    | 6月1日     | 6月2日     |  |  |  |
| 採取時刻                  | 6:00     | 6:00 | 6:00     |  |  |  | 6:00     | 6:00     | 6:00     |  |  |  |
| 降雨量(mm/日)             | 2        | 0.5  | 0        |  |  |  | 2        | 0.5      | 0        |  |  |  |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中  | 解析中      |  |  |  | 解析中      | 解析中      | 解析中      |  |  |  |
| Cs-134(約2年)           | ND(0.44) | 0.75 | ND(0.75) |  |  |  | ND(0.59) | ND(0.57) | ND(0.48) |  |  |  |
| Cs-137(約30年)          | 5.8      | 7.9  | 7.5      |  |  |  | ND(0.83) | 0.92     | ND(0.63) |  |  |  |
| 全                     | 13       | 11   | 8.5      |  |  |  | ND(3.3)  | 5.0      | ND(3.4)  |  |  |  |
| H-3(約12年)             | -        | -    | -        |  |  |  | -        | -        | -        |  |  |  |

\* 太枠内が今回公表データ。他は6月2日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。