

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	6月21日	6月22日	6月23日				6月21日	6月22日	6月23日			
採取日	6月21日	6月22日	6月23日				6月21日	6月22日	6月23日			
採取時刻	7:33	7:52	7:36				7:38	7:57	7:40			
降雨量(mm/日)	0	2.5	1.5				0	2.5	1.5			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	0.81	ND(0.99)	ND(0.86)				ND(0.40)	ND(0.42)	ND(0.52)			
Cs-137(約30年)	12	8.3	3.7				1.8	2.3	1.7			
全	23	13	8.0				ND(3.1)	4.2	ND(3.0)			
H-3(約12年)	-	-	-				-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	6月21日	6月22日	6月23日				6月21日	6月22日	6月23日			
採取日	6月21日	6月22日	6月23日				6月21日	6月22日	6月23日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	0	2.5	1.5				0	2.5	1.5			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(1.5)	ND(0.87)	1.4				ND(0.51)	ND(0.57)	ND(0.57)			
Cs-137(約30年)	15	12	14				ND(0.63)	ND(0.70)	ND(0.67)			
全	23	14	25				ND(2.7)	ND(3.7)	ND(3.6)			
H-3(約12年)	-	-	-				-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は6月23日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。