

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	9月12日		9月12日		9月12日		9月12日		9月12日	9月12日	9月12日	
採取時刻	7:48		7:52		8:00		8:06		8:10	8:16	8:25	
全	ND(11)		ND(11)		ND(11)		ND(3.8)		ND(11)	ND(11)	ND(11)	
H-3(約12年)	19		21		24		21		320	1,300	760	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。