

2019年10月6日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月4日	10月4日	10月4日	10月4日
採取時刻	7:07	8:26	6:55	8:29
Cs-134(約2年)	47	51	110	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	640	740	1,500	75
全 β	750	2,400	2,000	200
H-3(約12年)	ND(130)	180	ND(130)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。