

2019年10月11日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月9日	10月9日	10月9日	10月9日
採取時刻	7:05	7:29	6:56	7:32
Cs-134(約2年)	49	56	87	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	650	760	1,600	85
全	760	2,200	1,900	170
H-3(約12年)	ND(120)	310	ND(120)	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。