

2019年12月1日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月29日	11月29日	11月29日	11月29日
採取時刻	6:55	8:15	6:48	8:18
Cs-134(約2年)	160	37	55	ND(12)
Cs-137(約30年)	2,600	690	1,100	82
全 β	3,500	2,300	1,600	180
H-3(約12年)	130	320	110	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。