

2019年12月6日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日
採取時刻	7:04	8:36	7:13	8:39
Cs-134(約2年)	180	40	59	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	2,600	690	850	39
全	3,400	2,300	1,300	150
H-3(約12年)	160	250	ND(120)	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。