

2019年12月8日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月6日	12月6日	12月6日	12月6日
採取時刻	7:03	8:50	6:49	8:53
Cs-134(約2年)	170	51	54	5.6
Cs-137(約30年)	2,600	670	890	44
全	3,500	2,200	1,300	140
H-3(約12年)	200	390	ND(120)	120

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。