

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日
採取時刻	7:02	8:57	6:50	9:01
Cs-134(約2年)	180	47	43	ND(6.2)
Cs-137(約30年)	2,500	690	900	45
全	3,200	2,200	1,100	130
H-3(約12年)	200	270	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。