

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月20日	12月20日	12月20日	12月20日
採取時刻	7:08	8:14	6:54	8:17
Cs-134(約2年)	180	39	54	ND(6.0)
Cs-137(約30年)	2,700	590	980	39
全	3,400	2,300	1,200	130
H-3(約12年)	200	200	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。