

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月27日	12月27日	12月27日	12月27日
採取時刻	7:16	8:34	7:02	8:37
Cs-134(約2年)	190	48	60	ND(5.8)
Cs-137(約30年)	2,500	650	1,100	51
全	3,400	2,100	1,500	110
H-3(約12年)	130	260	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。