

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	11月28日		11月28日		11月28日		11月28日		11月28日	11月28日	11月28日	
採取時刻	8:19		8:24		8:33					8:39	8:47	
全	ND(9.7)		ND(9.7)		ND(9.7)					ND(9.7)	ND(9.7)	
H-3(約12年)	13		20		22					1,200	790	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

ポンプ不具合のため採取中止