

2020年1月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月10日	1月10日	1月10日	1月10日
採取時刻	7:16	8:38	6:59	8:41
Cs-134(約2年)	180	38	69	ND(7.4)
Cs-137(約30年)	2,600	710	1,100	35
全	3,400	2,100	1,400	120
H-3(約12年)	180	470	ND(100)	160

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。