

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月28日	2月28日	2月28日	2月28日
採取時刻	7:25	8:50	7:11	8:54
Cs-134(約2年)	150	40	68	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	2,400	780	1,200	49
全 β	3,200	2,200	1,600	100
H-3(約12年)	190	310	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。