

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路 | | | | | | 物揚場排水路 | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 |
| 採取日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 |
| 採取時刻 | 7:40 | 7:33 | 7:25 | 7:18 | 7:50 | 8:20 | 7:45 | 7:38 | 7:30 | 7:23 | 7:55 | 8:25 |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0 | 4.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 11.5 | 1 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | ND(0.61) | ND(0.82) | ND(0.51) | ND(0.83) | ND(0.73) | ND(0.66) | ND(0.55) | ND(0.50) | ND(0.58) | ND(0.55) | ND(0.52) | ND(0.75) |
| Cs-137(約30年) | 6.1 | 6.5 | 8.6 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 1.0 | 0.96 | ND(0.93) | 0.89 | 3.3 | 1.7 |
| 全 | 13 | 11 | 8.7 | 7.3 | 12 | 15 | ND(3.1) | 4.1 | ND(3.0) | ND(3.0) | 5.4 | ND(3.5) |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | 分析中 | - | - | - | - | - | 分析中 |

単位: Bq/L

| | K排水路 | | | | | | BC排水路 | | | | | |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 |
| 採取日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 |
| 採取時刻 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0 | 4.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 11.5 | 1 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | ND(1.1) | ND(0.64) | ND(0.90) | ND(0.88) | 3.0 | 1.6 | ND(0.66) | ND(0.62) | ND(0.59) | ND(0.61) | ND(0.60) | ND(0.55) |
| Cs-137(約30年) | 6.1 | 7.9 | 8.9 | 5.6 | 71 | 22 | ND(0.81) | ND(0.85) | ND(0.61) | ND(0.92) | ND(0.66) | ND(0.73) |
| 全 | 10 | 12 | 11 | 11 | 96 | 33 | ND(2.9) | ND(2.7) | ND(3.1) | ND(3.1) | 3.4 | ND(2.6) |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | 分析中 | - | - | - | - | - | 分析中 |

* 太枠内が今回公表データ。他は2月19日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。