

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月30日	3月30日	3月30日	3月30日
採取時刻	7:05	9:02	7:52	9:05
Cs-134(約2年)	95	38	80	ND(10)
Cs-137(約30年)	1,500	710	1,100	55
全	2,100	2,300	1,600	120
H-3(約12年)	ND(110)	340	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。