

2020年4月19日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日
採取時刻	7:08	9:40	7:03	9:45
Cs-134(約2年)	36	40	70	ND(7.5)
Cs-137(約30年)	700	780	1,300	44
全 $\beta$	890	2,100	1,600	99
H-3(約12年)	ND(110)	290	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。