

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日
採取時刻	6:57	7:12	7:03	7:15
Cs-134(約2年)	25	40	54	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	480	740	1,100	54
全	630	2,000	1,200	56
H-3(約12年)	ND(110)	240	ND(110)	ND(110)

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。