

2020年5月17日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月15日	5月15日	5月15日	5月15日
採取時刻	6:43	7:00	6:50	7:04
Cs-134(約2年)	34	42	60	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	650	720	930	46
全 $\beta$	680	2,200	1,200	68
H-3(約12年)	ND(110)	290	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。