

2020年5月24日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日
採取時刻	6:51	7:06	6:57	7:09
Cs-134(約2年)	53	42	55	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	950	800	1,200	50
全 $\beta$	1,100	2,200	1,500	60
H-3(約12年)	ND(120)	300	ND(120)	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。