

2020年6月17日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月15日	6月15日	6月15日	6月15日
採取時刻	7:05	7:20	7:12	7:22
Cs-134(約2年)	21	40	85	ND(11)
Cs-137(約30年)	490	720	1,500	34
全	620	2,000	1,600	81
H-3(約12年)	ND(130)	290	ND(130)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。